



TA 22AH606/00/12/15/29

# Service Service Service

# Service Manual





17182A10

BU-1		1		150 mV	(100 kΩ)
BU-2		1		120 mV	(2,5 kΩ)
BU-3		2		120 mV	(2,5 kΩ)
BU-4		2		1,4 3,5	0,25 mV/kΩ 150 mV (220 kΩ) (100 kΩ)
BU-5		2		150 mV	(100 kΩ)
BU-6				2,5 mV	(47 kΩ)
BU-7			FM	300 Ω	
			FM	75 Ω	
			AM	300 Ω	
BU-8				350 mV (8 Ω) 3 V (1 kΩ)	
BU-9		L1		60 W (8 Ω)	
BU-10		L2			
BU-11		R2			
BU-12		R1		60 W (8 Ω)	
BU-13				2.5 V (1 kΩ)	

Alignement Réglage	SK...							
AM-IF AM-FI	MW	452 kHz 1 468 kHz 470 kHz (=fo 5115) (+ 1 kHz)		Min. cap.	5111 5121  5120		1 Max. + symm. (=fo 5115)	
		fo 5115				5111	1 Min. + symm.	
AM-OSC	LW	147 kHz (+ 1 kHz)		Max. cap		5123		
	MW	512 kHz (+ 1 kHz)				5122		
		1635 kHz (+ 1 kHz)				2197		
AM-RF	MW	600 kHz (+ 1 kHz)				5118		
	LW	155 kHz (+ 1 kHz)				5119		
	MW	1500 kHz (+ 1 kHz)				2186		
FM-IF	FM	2 ± 10.7 MHz Δf 250 kHz (50 Hz)		Min. cap.	5107 5109 5113	5112		
						5107 5109 		
		± 10.7 MHz			5113 	 	  < 20 mV ...	

(GB)

- 1** Before proceeding to trimming, short-circuit point 14 of IC 6111 by connecting it to the mass.
- 2** Switch off the AFC (automatic frequency control). Interrupt solder bridge . Adjust the R.F. generator in such a way that a symmetrical response curve is obtained on the screen (= fo 5110).
- 3** The input signal shall be as low as possible.
- 4** Adjust for maximum linearity of the S-curve.
- 5** Close solder bridge .
- 6** Adjust for zero-axis crossing (red LED shall burn glaringly).
- 7** Mark at scale.
- 8** Meter deflection  $\geq 8$  divisions.
- 9** Eliminate short-circuit at point 14 of IC 6111.

#### Adjustment output amplifier

Direct current adjustment – Left (Right). With the aid of R3527 (3523) adjust the quiescent current through the output transistors to  $50 \text{ mA} \pm 5\%$ . To be measured with a non-earthed mV-meter connected across the resistors 3505, 3507 (3506, 3508). The deflection shall then be  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

#### Inspection DC protection

- Connect a resistor of  $270 \text{ k}\Omega$  between the negative pole of C2411 and point +1 of the power supply. The relay shall then be released.
- Connect a resistor of  $220 \text{ k}\Omega$  between the negative pole of C2414 and point -1 of the power supply. The relay shall then be released.

Alignement Réglage	SK...							
FM-HF	FM	109 MHz $\Delta f$ 75 kHz 1 mV	C	Max.		5108 6		
		86.8 MHz $\Delta f$ 75 kHz 1 mV		Min.		2106 3 6	+ Max.	
		95.5 MHz $\Delta f$ 75 kHz 1 mV		7		3258		
STEREO DECODER	FM	19 kHz $\pm$ 2 Hz 100 mV	D		10 nF 15 16 IC6111	5114	or Min.	
		100 MHz + pil. tone + R. Mod.	C			3179	 Min.	

Stereo Decoder - Décodeur Stéréo - Decodificatore stereo - Stereodekoder

1015	FM			95.5 MHz		3149		1015 95.5
				108 MHz		3151		1015 108
1016	PU					3217		1016 0
	MW	600 kHz 10 mV	A					1016 8

↑ Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetera - Ricominciare - Gentage - Gjentagelse - Toista

NL

- 1 Vóór het trimmen punt 14 IC 6111 kortsluiten met massa.
- 2 AFC uitschakelen.  
Soldeer brug open  
RF generator zo instellen dat de doorlaatkromme symetrisch in beeld komt (= fo 5110).
- 3 Ingangssignaal zo laag mogelijk houden.
- 4 Afregelen op max. lineariteit van de S-kromme.
- 5 Sluit brug .
- 6 Afregelen op 0-doorgang (Rode LED moet fel branden).
- 7 Merkpunt op schaal.
- 8 Meteruitslag  $\geq 8$  schaaldelen.
- 9 Kortsluiting punt 14 IC 6111 opheffen.

#### Afregelen eindversterker

Gelijkstroominstelling – L(R).

De ruststroom door de eindtransistoren moet ingesteld worden met R3527 (3523) op  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  te meten met een niet geaarde mV-meter aangesloten over de weerstanden 3505, 3507 (3506, 3508).

De uitslag moet dan  $24 \text{ mV} \pm 5\%$  zijn.


#### Controle DC beveiliging

- Sluit een weerstand van  $270 \text{ k}\Omega$  aan tussen de – (min pool) van C2411 en de +1 voeding.

Het relais moet dan afvallen.

- Sluit een weerstand van  $220 \text{ k}\Omega$  aan tussen de – van C2412 en de –1 voeding.

Het relais moet dan afvallen.



- 1** Vor dem Abgleich ist Punkt 14 von IC 6111 gegen Masse kurzzuschliessen.
- 2** AFC ausschalten.  
Lötbrücke öffnen.  
Hf-Generator dahin einstellen, dass die Durchlasskurve symmetrisch ins Bild kommt. (= fo von 5110).
- 3** Eingangssignal möglichst niedrig halten.
- 4** Auf Höchstlinearität der S-Kurve abgleichen.
- 5** Lötbrücke schliessen.
- 6** Auf Nulldurchgang abgleichen (rote Leuchtdiode soll grell aufleuchten).
- 7** Marke auf Skala.
- 8** Ausschlag des Messgeräts:  $\geq 8$  Skalenteile.
- 9** Kurzschluss an Punkt 14 von IC 6111 beheben.

#### Abgleich des Endverstärkers.

Gleichstromeinstellung – L(R).

Der Ruhestrom durch die Endtransistoren soll mit R 3527 (3523) auf  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  eingestellt werden; zu messen mit einem nicht-geerdeten mV-Meter, über die Widerstände 3505 und 3507 (3506 und 3508) angeschlossen. Der Ausschlag soll dann  $24 \text{ mV} \pm 5\%$  sein.

#### Kontrolle der Gleichspannungssicherung

- Einen Widerstand von  $270 \text{ k}\Omega$  zwischen Minusleiter von C2411 und +1-Stromversorgung anschliessen. Das Relais soll dann abfallen.
- Einen Widerstand von  $220 \text{ k}\Omega$  zwischen Minusleiter von C2412 und -1-Stromversorgung anschliessen. Das Relais soll dann abfallen.

17520C12

F

- 1** Avant de procéder à l'alignement, relier le point 14 du CI 6111 à la masse.
- 2** Mettre hors circuit la C.A.F. (commande automatique de fréquence).  
Interrompre le pont de soudure  . Réglér le générateur RF de façon que la courbe de réponse obtenue sur l'écran soit symétrique (= fo 5110).
- 3** Le signal d'entrée sera aussi bas que possible.
- 4** Ajuster de manière à obtenir une linéarité maximale de la courbe en S.
- 5** Fermer le pont  .
- 6** Ajuster au passage par zéro (la diode LED rouge doit s'allumer vivement).
- 7** Repère sur le cadran.
- 8** Déviation de l'appareil de mesure  $\geq 8$  divisions de l'échelle.
- 9** Eliminer le court-circuit du point 14 du CI 6111.

I

- 1** Prima di procedere alla taratura, cortocircuitare il punto 14 del IC 6111 collegandolo a massa.
- 2** Disinserire l'AFC (controllo automatico di frequenza).  
Interrompere il ponticello  . Regolare il generatore R.F. in modo che si ottenga una curva di risposta simmetrica sull'oscillatore (= fo 5110).
- 3** Il segnale d'ingresso deve essere il più basso possibile.
- 4** Regolare per la massima linearità della curva ad S.
- 5** Chiudere il ponticello  .
- 6** Regolare la curva per il passaggio sullo zero dell'ascissa (il led rosso si illuminerà al massimo).
- 7** Punto di riferimento sulla scala.
- 8** Indicazione dello strumento  $\geq$  al punto 8.
- 9** Togliere il cortocircuito dal piedino 14 del IC 6111.

S

- 1** Kortslut stift 14 på IC 6111 till jord innan trimningen påbörjas.
- 2** AFC i läge FRÅN.  
Öppna bryggan  . Ställ in signalgeneratorn så att en symmetrisk kurva erhålls på oscilloskopet (= fo 5110).
- 3** Insignalen skall vara så låg som möjligt.
- 4** Justera för max linjäritet på S-kurvan.
- 5** Stäng bryggan  .
- 6** Justera för nollaxelgenomgång (röd LED skall lysa ordentligt).
- 7** Markeringen på skalan.
- 8** Mätarutslag  $\geq 8$  delstreck.
- 9** Tag bort kortslutningen på stift 14 IC 6111.

### Réglage de l'amplificateur de sortie

Ajustage courant continu — gauche (droit).

Par action sur R 3527 (3523) régler le courant de repos à travers les transistors de sortie pour avoir  $50 \text{ mA} \pm 5\%$ . A mesurer à l'aide d'un mV-mètre isolé de la terre, connecté aux bornes des résistances 3505, 3507 (3506, 3508).

La déviation doit être alors de  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

### Contrôle de la protection contre le courant continu

- Connecter une résistance de  $270 \text{ k}\Omega$  entre le pôle négatif de C2411 et le point +1 de l'alimentation. Ceci fait, le relais doit se décoller.

- Connecter une résistance de  $220 \text{ k}\Omega$  entre le pôle négatif de C2412 et le point -1 de l'alimentation. Ceci fait, le relais doit se décoller.

### Regolazione dell'amplificatore d'uscita

Regolazione della corrente di riposo canali sinistro (destro)

Per mezzo di R 3527 (3523) regolare la corrente di riposo attraverso i transistor d'uscita a  $50 \text{ mA} \pm 5\%$ .

Questa misura deve essere fatta con il mVoltmetro, senza il collegamento alla presa di terra, ai capi delle resistenze 3505, 3507 (3506, 3508).

La variazione può quindi essere di  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

### Controllo del circuito di protezione in DC

- Collegare una resistenza di  $270 \text{ k}\Omega$  tra il polo negativo di C2411 e il punto +1 dell'alimentazione.

Il relè sarà quindi sganciato.

- Collegare una resistenza di  $220 \text{ k}\Omega$  tra il polo negativo di C2412 e il punto -1 dell'alimentazione.

Il relè sarà quindi sganciato.

### Inställning av slutsteg

Ställ in violströmmen för vänster (höger) kanal med hjälp av R 3527 (3523) så att den blir  $50 \text{ mA} \pm 5\%$  genom sluttransistorerna. Mät med en ickejordad mV-meter över resistorerna 3505, 3507 (3506, 3508). Spänningen skall vara  $24 \text{ mV} \pm 5\%$ .

### Kontroll av DC-skydd


- Anslut en resistor på  $270 \text{ k}\Omega$  mellan den negativa polen på C2411 och +1 på nätspänningsaggregatet.


Härvid skall reläet lösa ut.

- Anslut en resistor på  $220 \text{ k}\Omega$  mellan den negativa polen på C2412 och -1 på nätspänningsaggregatet.


Härvid skall reläet lösa ut.

M	6104	6105	6106	6101.6129.6108.6252.6251.6107	6102.6103	6118	6109	6112	6110.6122.6123.1015	6111	6131	1016.6124 - 6127.6133	6116.6117.6114	1150	6522.6136	6002	6115.6519.6516.6113	6001	1151	6128.6517.6518	1013	1012	1011	1010	6119.6120.1152
S	5101	5102.5111.5118	5104	5105	5108.5119.5124	5106	5107.5120 + 5123	5109	5111	5110	5115	5112	3125			5114	5001								
C	2001+2170	2102	2052.2103.2113.2104	2106.2107.2110.2109	2108.2051.2110	2112.2120.2114.2122.2111.2123.2124.2129	2125.2127.2126	2130.2141	2134	2131+2133.2136 + 2140	2170.2169	2152.2149				2150	2001.2146 + 2148.2153 + 2156.2151	2142.2143.2145.2157 + 2160.2002	2161.2162						
C	2171+2511	2185	2197	2182	2193	2196	2194	2195.2186	2190.2191.2192.2198+2202	2180	2188	2203.2207.2205.2206	2171.2101.2772			2509.2511		2513.2514		2163.2164	2167.2168	2165.2166			
R3001+3204	3101+3103.3111.3112.3108.3104.3200	3110.3105+3107.3109.3113+3116.3051.3152	3118+3124	3131.3130.3147+3151	3125+3128	3143	3135	3129	3132+3134	3136+3141.3183.3164+3169.3145.3170	3158+3160.3172	3161+3163.3157	3171.3179	3180	3155	3156.3182.3153.3181	3173+3178	3185+3193	3201+3204.3193+3196						
R3205+3525	3215.3251+3256	3237+3264	3236.3219+3221.3200							3205	3207	3217.3216	3225.3230.3222.3223.3226+3229.3237.3207.3301	3525	3238.3523.3524	3239	3531+3533	3231.3232	3209+3213						






**RESISTORS 3511 3512 3521 MOUNTED 15MM ABOVE THE PRINTED BOARD**




M	6427.6429.6430	6431	6411.6412.6432	6413÷6416	6435	6421÷6425.6417÷6420.6433	6434	6515.6501÷6506	1506	6507÷6510	1502.1503
C	2411.2412	2430	2413÷2422.2431	2423÷2426	2432			2510	2505.2506.2501.2502	2503.2504	
R	3463.3432.3431.3461.3465.3411÷3424.3460.3456		3455.3425÷3430.3436÷3444.3457.3459.3410.3409.3462	3445÷3454.3433.3434.3464		3527÷3530	3520.3521.3501÷3508.3541÷3544.3509.3510	3511÷3514	3535÷3538		





16979E12

- SAFETY CARBON RESISTOR
  - CARBON RESISTOR E24-SERIES 0.125W 5%
  - CARBON RESISTOR E24-SERIES 0.25W } < 1MΩ 5%
  - CARBON RESISTOR E24-SERIES 0.5W } > 1MΩ 10%
  - PLATE CERAMIC CAPACITOR
  - FLAT-FOIL POLYESTER CAPACITOR
  - MINIATURE ELECTROLYTIC CAPACITOR
- \* b = 4V      g = 40V      r = 250V  
 c = 6.3V      h = 63V      s = 350V  
 d = 10V      j = 100V      u = 400V  
 e = 16V      m = 150V  
 f = 25V      n = 200V




MISC	6301.	SK 30	6302.	6303	6304	6308	6306	6307	6305	SK 31	SK 32	SK 33	SK 34
C	2305	2303	2312.	2319.	2310	2322	2320.	2321	2328.	2327.	2324	2329.	2323
C	2307	2304.	2308.	2309.	2306.	2311	2315	2313	2314	2316	2318	2330	2334
R	3309	3303.	3307.	3305.	3308.	3306	3331	...3334.	3333.	3335.	3337	...3342	3336.3346.3347.3351.3355.3345.3359
R	3315	3320.	3322.	3323.	3324.	3321	3322.	3325.	3320.	3322.	3326.	3320.	3325.









MISC	6252	6251	SK6	SK5	SK7	SK4	SK3	SK2	SK1
R	3256	3264	3255	3254	3253	3252	3251		



401 4822 256 90265  
 402 4822 466 70357  
 403 4822 255 10151  
 404 4822 530 70123  
 406 4822 466 70356  
 407 4822 426 50342  
 408 4822 413 51011  
 409 4822 413 51012  
 411 4822 413 40826  
 412 4822 413 40826  
 413 4822 413 51013  
 414 4822 413 51014  
 415 4822 395 50133  
 416 4822 276 10579  
 417 4822 267 30319  
 418 4822 528 80186  
 419 4822 410 22176  
 421 4822 505 10571  
 422 4822 535 70457  
 423 4822 492 40658  
 424 4822 276 10692  
 425 4822 410 22175  
 426 4822 450 80618  
 427 4822 321 30215  
 428 4822 492 31495  
 431 4822 410 30202  
 432 4822 101 90086  
 433 4822 532 51099  
 434 4822 276 20253  
 436 4822 273 10076  
 437 4822 276 40243  
 438 4822 410 22175  
 439 4822 410 30201  
 441 4822 276 50258  
 442 4822 410 30198  
 445 4822 492 61976  
 446 4822 426 40162  
 447 4822 492 62176  
 448 4822 492 60063  
 449 4822 535 70457  
 451 4822 528 80186  
 452 4822 532 60653  
 453 5322 466 90433  
 454 4822 267 30318  
 456 4822 267 30264  
 457 4822 267 30271  
 458 4822 267 30271  
 459 4822 267 30264  
 461 4822 462 71121  
 462 4822 267 50277  
 463 4822 267 40325  
 464 4822 267 40341  
 466 4822 265 40145  
 471 4822 276 10692







-TS-				
6101	BF246A	5322 130 44798	5001	4822 146 80085
6102,6110	BF494	4822 130 44195	5101	4822 146 30324
6103	BF495	4822 130 40947	5105	4822 157 50973
6109	BF241	4822 130 40898	5106	4822 157 50967
6112	BC548C	4822 130 44196	5107	4822 153 50116
6114	BC337	4822 130 40855	5108	4822 157 50895
6115	BC548	4822 130 40938	5109	4822 153 50205
6116	BC558	4822 130 40941	5110	4822 242 70287
6118	BF245B	4822 130 41024	5111	4822 156 20816
6119,6120	BC559	4822 130 44358	5112	4822 153 50207
6251	BC548	4822 130 40938	5113	4822 153 50208
6301,6302	BC559	4822 130 40963	5114	4822 156 20743
6303,6304	BC548B	4822 130 40937	5115	4822 266 20069
6305,6306	BC548	4822 130 40938	5117	4822 157 50964
6307,6308	BC558	4822 130 40941	5118	4822 158 60427
6411,6412	BC557B	4822 130 44568	5119	4822 156 20817
6413,14,17,18	BC449A	4822 130 41341	5120	4822 156 30582
6415,6416	BD140	4822 130 40824	5121	4822 156 30583
6419,6420	BC558	4822 130 40941	5122,5123	4822 156 20818
6431,6432	BC548	4822 130 40938	5124	4822 156 50968
6433	BC548C	4822 130 44196	5125	4822 156 20743
6434	BC337	4822 130 40855		
6435	BC557	4822 130 44256		
6501-6502	BC548B	4822 130 40937		
6403-6506	BD139/140	4822 130 40849		
6507,6509	BD317	4822 130 41338	3149	4822 100 10088
6508,6510	BD318	4822 130 41339	3151	4822 100 10029
6519	BD677	5322 209 85451	3172	4822 100 10035
			3179,3217	4822 100 10037
			3213	4822 111 30322
-D-			3215	4822 116 20073
6001		4822 130 31049	3230,3217, } 3213,3225,	4822 111 30426
6002		4822 130 31137	3255	4822 101 90086
6104,6105	BA220	4822 130 34221	3257	4822 100 10088
6106,6107	BB204b	4822 130 34449	3258	4822 100 10029
6108	BB204g	5322 130 34825	3301	4822 111 30412
6112-6125, } 6128-6135 }	BAW62	4822 130 30613	3009	4822 102 10145
6126,6127	2-AA119	4822 130 30312	3337,3338	4822 116 51207
6136	BZX79/B5V6	4822 130 34173	3339-3340	5322 116 54671
6252	BAW62	4822 130 30613	3343,3347	4822 102 30313
6421-6430	BAW62	4822 130 30613	3435,3436	4822 111 30405
6515	BAW62	4822 130 30613	3443,3444	4822 111 30029
6516	BXZ79/C20	5322 130 34499	3501-3504	4822 111 30156
6517,6518	BY225/200	4822 130 50312	3505-3508	4822 115 40216
6522	BZX79/C22	4822 130 34441	3511-3512	4822 110 43098
			3523	4822 111 50346
-IC-			3527-3528	4822 100 10037
6111	TDA5700	4822 209 80358	3532-3533	4822 111 30215
6113	μA723CN	5322 209 84655	3541-3544	4822 111 30435
6117	NE532N	4822 209 80484		

-C-				
2001-2002	10,000 uF - 50 V	4822 124 70319	2321,2322	82 nF
2106,2197	10 pF	4822 125 50062	2335,2323	10 nF
2113,2145, 2123,2127 }	10 nF	4822 122 30043	2327,2338	47 nF
2122	22 nF	5322 121 44204	2419-2420	56 pF - 2%
2129,2171, 2190,2198 }	0.1 uF	4822 121 40334	2423-2424	8.2 pF - 2%
2133,2143, 2203,2204 }	22 nF	4822 122 30103	2501-2502	100 n - 100 V
2137,2147	16 V- 15 $\mu$ F	4822 124 20883	2503-2506	250 V - 47 n
2153,2154	6,8 n	4822 121 50538	2512	100 n - 250 V
2163,2164	0.47 uF- 50 V	4822 124 40239	2513-2514	470 n - 100 V
2176,2177 2149 }	1,5 uF - 50 V	4822 124 20828		4822 121 40438
2186	5 pF	4822 125 50077	1010-1013	6,3 V - 250 mA
2188,2189		4822 125 20219	1015	4822 134 40007
2191	3 nF	4822 121 50414	1016	4822 347 10228
2193	62 p - 1%	4822 121 50558	1050	4822 347 10229
2194	160 p - 1%	4822 121 50561	1051	4822 218 10122
2195	215 p - 1%	5322 121 54075	1052	4822 210 20297
2196	113 p - 1%	4822 121 50702	1502-1503	4822 253 30027
			1506	4822 280 70165
				Relay
<b>-Miscellaneous-</b>				

(GB)

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

(NL)

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

(F)

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de recharge identiques à celles spécifiées.

(D)

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

(I)

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

(S)

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning av föreskrivna reservdelar.

Service  
Service  
Service

# Service Manual

(GB)

The 22AH606/60/62/65 are identical with the 22AH606/00/12/15 respectively, with exception of the following parts.

(NL)

De 22AH606/60/62/65 zijn gelijk aan resp. de 22AH606/00/12/15 met uitzondering van de onderstaande onderdelen

(D)

22AH606/60/62/65 sind den Geräten 22AH606/00/12/15 identisch mit ausnahme folgender Teile.

(S)

22AH606/60/62/65 är lika med versionerna 22AH606/00/12/15 frånsett följande ändringar.

(SF)

Seuraavia muutoksia lukuunottamatta 22AH606/00/12/15:n huolto-ohjetta voidaan käytää 22AH606/60/62/65 yhteydessä.

(DK)

Service data for 22AH606/60/62/65 findes i Service manual for 22AH606/00/12/15 med følgende modifikationer.

407+406	4822 426 50403
408	4822 413 51047
409	4822 413 51046
411,412	4822 413 40857
413	4822 413 51045
414	4822 413 51044
419	4822 410 22231
425,438	4822 410 22232
426	4822 450 80629
431	4822 410 22228
439	4822 410 22229
442	4822 410 22227



# Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN  
TECHNISCHE SERVICE

---

Ref. 415 PH

Type 22 AH 606/00/12

Datum juni 1981

---

Voor verbetering van de gevoeligheid dient men bij toepassing van de TDA 5700 punt 2, de volgende weerstanden te wijzigen:

R 3136 wordt 3 kohm

R 3160 wordt 27 kohm

R 3207 wordt 1,5 kohm

Voorbeeld:

TDA 5700

HSH0 142 2 ← puntnummer

---

A81-216



# PHILIPS

# Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN  
TECHNISCHE SERVICE

Ref. 236 PH

Type 22 AH 606

Datum januari 1980

Met de volgende stempelingen zijn onderstaande wijzigingen ingevoerd:

PL00: Originele versie

PL01: Om te voorkomen dat het aandrijfsnoer er af kan lopen is deze van 1368 mm ingekort naar 1334 mm.

PL02: Voor verbetering van de IM bij FM zijn onderstaande wijzigingen aangebracht:  
 TS 6102 was BF 495, wordt BF 241  
 C 2108 was 3,3 pF, wordt 1,2 pF  
 C 2120 was 12 pF, wordt 27 pF  
 R 3121 was 4,7 Kohm, wordt 1 Kohm  
 R 3159 was 1,5 Kohm, wordt 1,2 Kohm

#### Verdere wijzigingen:

D 6252 is vervallen.

Voor een verbetering van de meteruitslag vervalt R3206, en is R3205 gewijzigd van 1 Kohm in 1,5 Kohm en is D 6133 gewijzigd van BAW 62 in AA 119.

#### Lijst electrische onderdelen

Voor de transistors BD 317 en BD 318 mag ook het transistorpaar 2 SD 425/2SB 555 (4822 130 41276) worden toegepast.

U gelieve 1050, 1051 en 1052 te wijzigen in 1150, 1151 en 1152.

A79-254



**PHILIPS**

# Servicemededeling

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN  
TECHNISCHE SERVICE

---

Ref. 415 PH

Type 22 AH 606/00/12

Datum juni 1981

---

Voor verbetering van de gevoeligheid dient men bij toepassing van de TDA 5700 punt 2, de volgende weerstanden te wijzigen:

- R 3136 wordt 3 kohm
- R 3160 wordt 27 kohm
- R 3207 wordt 1,5 kohm

Voorbeeld:

TDA 5700  
HSHO 142 2 ← puntnummer

---

A81-216



**PHILIPS**